



# WÓJT GMINY ŁUBNIANY

Łubniany, dnia 06.07.2012r.

ZP.271.9.A.2012

**Otrzymują Wykonawcy  
którzy pobrali SIWZ**

treść niniejszego pisma  
zamieszczono na stronie [www.bip.lubniany.pl](http://www.bip.lubniany.pl)

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03-07-2012r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**"Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu -  
Moje Boisko - Orlik 2012"**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Zamawiający w dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami określił rodzaj wypełnienia trawy syntetycznej. Zamawiający podaje informację, że ma to być granulaty EPDM. Na rynku jest wiele zanieczyszczonych chemicznie granulatów EPDM, a także podróbek EPDM. Proszę o doprecyzowanie rodzaju granulatu i określenie jego parametrów, ponieważ są duże różnice w cenie tych materiałów.

**Pytanie 2.** SIWZ określa nawierzchnię boiska poliuretanowego jako typ EPDM, czyli tzw. 7+7, natomiast w przekroju boiska rys. 0.3 w załączniku 3A1 mowa jest o systemie 10+3. Jaka nawierzchnię poliuretanową należy wykonać?.

**Pytanie 3.** Proszę o anulowanie szczegółowych parametrów nawierzchni syntetycznych zamieszczonych w przedmiarze tj. „, trawa syntetyczna – koloru zielonego wys. włókna 55 mm

i gęstość włókna min 13 800 p-ków/m<sup>2</sup> ..." oraz wymogu w projekcie budowlanym wypełnienia trawy granulatem EPDM.

Ponadto wnoszę o anulowanie zapisu zamieszczonego w dokumentacji projektowej odnośnie nawierzchni z trawy syntetycznej tj. „zastosowane materiały muszą spełniać wymogi Ustawy o Wyrobach Budowlanych Dz. U 0492881 a w szcz. Art. 4 i 5” oraz zapisu dotyczącego nawierzchni poliuretanowej tj. „świadczenie dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.”

Zapisy takie są niezgodne z założeniami programu Moje Boisko – Orlik 2012 i wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, zamieszczonymi na stronie [www.orlik2012.pl](http://www.orlik2012.pl). Według komunikatu zamieszczonego na tej stronie:

*„Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że zgodnie z założeniami programu jakiegokolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2, b) rozdziału 6, punkt 1 i 2, mogą spowodować odstępnie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).”*

Zamawiający nie może więc dowolnie określać przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni syntetycznych, wiązać go bowiem zapisy specyfikacji wzorcowej programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Zamawiający nie może w projekcie technicznym, który jest integralną częścią dokumentacji przetargowej, wymagać dodatkowych dokumentów nawierzchniowych od tych, które zawiera wzorcowa SIWZ

W związku z powyższym proszę o anulowanie wyżej wymienionych zapisów nawierzchni syntetycznych i potwierdzenie, że wiążące dla Wykonawców w tym zakresie będą zapisy SIWZ, a nie projektu technicznego i przedmiaru.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.lubniany.pl](http://www.bip.lubniany.pl).

## **Stanowisko Zamawiającego:**

**Odp. 1.** Nawierzchnię z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego wypełnić piaskiem kwarcowym z granulatem z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym w ilościach i proporcjach zalecanych przez producenta trawy, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd. Granulat powinien posiadać Atest PZH lub dokument równoważny dopuszczający materiał z uwzględnieniem badań toksykologicznych na zawartość metali ciężkich, nie może być materiałem pyłącym, musi być odporny na działanie promieniowania UV, nie może mieć uciążliwego zapachu.

**Odp. 2.** Projekt przewiduje wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej jako typ EPDM 7+7.

**Odp. 3.** Zapis w przedmiarze robót dotyczący parametrów nawierzchni syntetycznej powinien zawierać zapis: „trawa syntetyczna - koloru zielonego - wys. włókna min. 60 mm, - typ włókna: monofil, -ciężar włókna min.11000 Dtex”

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 16 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 92 poz. 881, a w szczególności Art. 4 i 5 - wyroby budowlane użyte do budowy muszą spełniać wymogi tej ustawy.

### **Załącznik:**

- rys. 0.3 przekrój konstrukcyjny przez boisko wielofunkcyjne.

### **Otrzymują:**

- Wykonawcy którzy pobrali siwz,

- a/a.

*Wójt Gminy Lubniany*

*Krystian Baldy*

